


# 水質検査結果書

No. 6078 1/2

平成28年3月30日

株式会社 トーエル 様

長野県松本市旭2丁目10番15号  
 一般社団法人 長野県薬剤師会  
 会長 日野 寛明



平成28年3月14日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

|                   |                                |                |                       |              |               |
|-------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------|--------------|---------------|
| 依頼者               | 横浜市港北区新吉田町222 株式会社 トーエル        |                |                       |              |               |
| 採水年月日             | 平成28年2月19日                     | 種別             | 一般飲料水/井水              |              |               |
| 採水場所(水道名等)        | ピュア ハワイアン 2017.07.09 11:41 HP1 |                |                       |              |               |
| 採水者氏名             | (所属) 株式会社トーエル                  |                |                       |              |               |
| 天候                | 前日                             | 当日             | 気温 °C                 | 水温 °C        |               |
| 検査項目              | 基準値                            | 検査結果           | 検査項目                  | 基準値          | 検査結果          |
| 一般細菌              | 100CFU/mL以下                    | 0 CFU/mL       | プロモホルム                | 0.09 mg/L以下  | 0.001 mg/L未満  |
| 大腸菌群              | 陰性                             | 陰性             | 総トリハロメタン              | 0.1 mg/L以下   | 0.001 mg/L未満  |
| カドミウム             | 0.003 mg/L以下                   | 0.0003 mg/L未満  | 四塩化炭素                 | 0.002 mg/L以下 | 0.0002 mg/L未満 |
| 水銀                | 0.0005 mg/L以下                  | 0.00005 mg/L未満 | 1,4-ジオキサン             | 0.05 mg/L以下  | 0.005 mg/L未満  |
| 鉛                 | 0.01 mg/L以下                    | 0.001 mg/L未満   | シス&トランス-1,2-ジクロロエチレン  | 0.04 mg/L以下  | 0.0002 mg/L未満 |
| ヒ素                | 0.01 mg/L以下                    | 0.001 mg/L未満   | ジクロロメタン               | 0.02 mg/L以下  | 0.0005 mg/L未満 |
| 六価クロム             | 0.05 mg/L以下                    | 0.005 mg/L未満   | テトラクロロエチレン            | 0.01 mg/L以下  | 0.0002 mg/L未満 |
| シアン               | 0.01 mg/L以下                    | 0.001 mg/L未満   | トリクロロエチレン             | 0.01 mg/L以下  | 0.0002 mg/L未満 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素     | 1.0 mg/L以下                     | 0.1 mg/L       | トルエン                  | 0.4 mg/L以下   | 0.001 mg/L未満  |
| フッ素               | 0.8 mg/L以下                     | 0.08 mg/L未満    | ベンゼン                  | 0.01 mg/L以下  | 0.0005 mg/L未満 |
| 亜鉛                | 1.0 mg/L以下                     | 0.005 mg/L未満   | ジクロロアセトニトリル           | 0.08 mg/L以下  | 0.001 mg/L未満  |
| 鉄                 | 0.3 mg/L以下                     | 0.03 mg/L未満    | 1,2-ジクロロエタン           |              | 0.0002 mg/L未満 |
| 銅                 | 1.0 mg/L以下                     | 0.01 mg/L未満    | ホルムアルデヒド              | 0.08 mg/L以下  | 0.005 mg/L未満  |
| マンガン              | 0.05 mg/L以下                    | 0.005 mg/L未満   | pH値                   | 5.8以上8.6以下   | 7.0           |
| 塩化物イオン            | 200 mg/L以下                     | 1.0 mg/L       | 味                     | 異常でないこと      | 異味なし          |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下                     | 1.0 mg/L未満     | 臭気                    | 異常でないこと      | 異臭気なし         |
| 蒸発残留物             | 500 mg/L以下                     | 1 mg/L         | 色度                    | 5度以下         | 0.5度未満        |
| 陰イオン界面活性剤         | 0.2 mg/L以下                     | 0.02 mg/L未満    | 濁度                    | 2度以下         | 0.1度未満        |
| フェノール類            | 0.005 mg/L以下                   | 0.005 mg/L未満   | 有機物等(35℃マangan酸カリウム法) | 1.0 mg/L以下   | 0.3 mg/L      |
| 有機りん              | 0.1 mg/L以下                     | 0.1 mg/L未満     | 有機物(全有機炭素の量)          | 3 mg/L以下     | 0.2 mg/L未満    |
| 臭素酸               | 0.01 mg/L以下                    | 0.010 mg/L     | 混濁                    | 認めないこと       | 認めない          |
| 塩素酸               | 0.6 mg/L以下                     | 0.04 mg/L未満    | 沈殿物                   | 認めないこと       | 認めない          |
| 亜塩素酸              |                                | 0.001 mg/L未満   | ナトリウム                 | 200 mg/L以下   | 1.5 mg/L      |
| クロホルム             | 0.06 mg/L以下                    | 0.001 mg/L未満   | カリウム                  |              | 0.06 mg/L     |
| ジブロモクロロメタン        | 0.1 mg/L以下                     | 0.001 mg/L未満   | カルシウム                 |              | 0.05 mg/L未満   |
| ブロモジクロロメタン        | 0.03 mg/L以下                    | 0.001 mg/L未満   | マグネシウム                |              | 0.05 mg/L未満   |

判定及び意見

上記水質項目については水質基準に適合する

検査方法：厚生労働省告示第261号(平成15年7月22日付)及び食品添加物等の規格基準による。

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| 検査期日  | 平成28年3月14日～平成28年3月30日          |
| 検査機関  | 長野県薬剤師会検査センター/長野県松本市旭2丁目11番20号 |
| 検査責任者 | 企画調整幹検査第1課長 清水 正               |


# 水質検査結果書

No. 6078 2/2

平成28年3月30日

株式会社 トーエル 様

長野県松本市旭2丁目10番15号  
 一般社団法人 長野県薬剤師会  
 会長 日野 寛 明



平成28年3月14日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

| 依頼者   | 横浜市港北区新吉田町222 株式会社 トーエル        |               |          |     |      |
|---|--------------------------------|---------------|----------|-----|------|
| 採水年月日   | 平成28年2月19日                     | 種別            | 一般飲料水/井水 |     |      |
| 採水場所(水道名等)  | ピュア ハワイアン 2017.07.09 11:41 HP1 |               |          |     |      |
| 採水者氏名   | (所属) 株式会社トーエル                  |               |          |     |      |
| 天候 前日   | 当日                             | 気温 °C         | 水温 °C    |     |      |
| 検査項目  | 基準値                            | 検査結果          | 検査項目     | 基準値 | 検査結果 |
| バリウム  |                                | 0.001 mg/L 未満 |          |     |      |
| セレン   | 0.01 mg/L 以下                   | 0.001 mg/L 未満 |          |     |      |
| ホウ素   | 1.0 mg/L 以下                    | 0.04 mg/L     |          |     |      |
| 大腸菌   | 検出されないこと                       | 陰性            |          |     |      |
| 真菌数   |                                | 0 個/mL        |          |     |      |
| 残留塩素  |                                | 0.1 mg/L 未満   |          |     |      |
|   |                                |               |          |     |      |
|   |                                |               |          |     |      |
|   |                                |               |          |     |      |
|   |                                |               |          |     |      |
|   |                                |               |          |     |      |
|   |                                |               |          |     |      |
|   |                                |               |          |     |      |
|   |                                |               |          |     |      |
|   |                                |               |          |     |      |
|   |                                |               |          |     |      |
|   |                                |               |          |     |      |
|   |                                |               |          |     |      |
|   |                                |               |          |     |      |
|   |                                |               |          |     |      |
|   |                                |               |          |     |      |
|   |                                |               |          |     |      |
|   |                                |               |          |     |      |
|   |                                |               |          |     |      |
| 判定及び意見<br>上記水質項目については水質基準に適合する<br>検査方法：厚生労働省告示第261号(平成15年7月22日付)及び食品添加物等の規格基準による。 |                                |               |          |     |      |
| 検査期日  | 平成28年3月14日～平成28年3月30日          |               |          |     |      |
| 検査機関  | 長野県薬剤師会検査センター／長野県松本市旭2丁目11番20号 |               |          |     |      |
| 検査責任者   | 企画調整幹兼検査第1課長 清水 正              |               |          |     |      |